



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

RIO NEGRINHO

Qualidade da Água - SisÁgua - Dados da REDE

Período de: 01/04/2010 a 30/04/2010

Cidade/Localidade: CERRO AZUL (REDE)

Cloro Residual Livre (mg/l)

Teor Médio de Cloro	0.40
Teor Mínimo:	0.20
Nº Amostras Realizadas:	16
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Turbidez (UT)

Valor Médio de Turbidez	1.46
Valor Máximo:	4.15
Nº Amostras Realizadas:	16
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Teor de Flúor (mg/l)

Teor Médio de Flúor	0.46
Valor Máximo:	1.03
Nº Amostras Realizadas:	16
Nº Amostras Fora dos Padrões:	13

Valor do pH

Valor do pH	7.73
Valor Máximo:	7.90
Nº Amostras Realizadas:	15
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Cor Aparente(UH)

Cor Aparente	9.79
Valor Máximo:	43.50
Nº Amostras Realizadas:	16
Nº Amostras Fora dos Padrões:	2

Bacteriologia

Nº Amostras Realizadas de Coli Totais:	4
Nº Amostras Positivas de Coli Totais:	0
Nº Amostras Realizadas de Termotolerantes:	4
Nº Amostras Positivas de Termotolerantes:	0
Nº Amostras Realizadas de Heterotróficas:	4
Nº Amostras de Heterotróficas acima 500 UFC:	0