



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

RIO NEGRINHO

Qualidade da Água - SisÁgua - Dados da REDE

Período de: 01/06/2010 a 30/06/2010

Cidade/Localidade: RIO NEGRINHO

Cloro Residual Livre (mg/l)

Teor Médio de Cloro	1.38
Teor Mínimo:	1.00
Nº Amostras Realizadas:	53
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Turbidez (UT)

Valor Médio de Turbidez	0.37
Valor Máximo:	0.82
Nº Amostras Realizadas:	53
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Teor de Flúor (mg/l)

Teor Médio de Flúor	0.77
Valor Máximo:	0.98
Nº Amostras Realizadas:	51
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Valor do pH

Valor do pH	6.80
Valor Máximo:	7.30
Nº Amostras Realizadas:	53
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Cor Aparente(UH)

Cor Aparente	3.12
Valor Máximo:	7.80
Nº Amostras Realizadas:	53
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Bacteriologia

Nº Amostras Realizadas de Coli Totais:	51
Nº Amostras Positivas de Coli Totais:	0
Nº Amostras Realizadas de Termotolerantes:	51
Nº Amostras Positivas de Termotolerantes:	0
Nº Amostras Realizadas de Heterotróficas:	51
Nº Amostras de Heterotróficas acima 500 UFC:	0