



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

RIO NEGRINHO

Qualidade da Água - SisÁgua - Dados da REDE

Período de: 01/05/2010 a 31/05/2010

Cidade/Localidade: CORREDEIRAS (REDE)

Cloro Residual Livre (mg/l)

Teor Médio de Cloro	0.86
Teor Mínimo:	0.33
Nº Amostras Realizadas:	17
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Turbidez (UT)

Valor Médio de Turbidez	0.56
Valor Máximo:	1.20
Nº Amostras Realizadas:	15
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Teor de Flúor (mg/l)

Teor Médio de Flúor	0.71
Valor Máximo:	1.48
Nº Amostras Realizadas:	17
Nº Amostras Fora dos Padrões:	9

Valor do pH

Valor do pH	7.62
Valor Máximo:	7.95
Nº Amostras Realizadas:	17
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Cor Aparente(UH)

Cor Aparente	8.91
Valor Máximo:	11.80
Nº Amostras Realizadas:	15
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Bacteriologia

Nº Amostras Realizadas de Coli Totais:	4
Nº Amostras Positivas de Coli Totais:	0
Nº Amostras Realizadas de Termotolerantes:	4
Nº Amostras Positivas de Termotolerantes:	0
Nº Amostras Realizadas de Heterotróficas:	4
Nº Amostras de Heterotróficas acima 500 UFC:	0