



**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - RIO
NEGRINHO**

Qualidade da Água - SisÁgua - Dados da REDE

Período de: 01/03/2010 a 31/03/2010

Cidade/Localidade: RIO CASA DE PEDRA (REDE)

Cloro Residual Livre (mg/l)

Teor Médio de Cloro	0.50
Teor Mínimo:	0.10
Nº Amostras Realizadas:	13
Nº Amostras Fora dos Padrões:	2

Turbidez (UT)

Valor Médio de Turbidez	0.56
Valor Máximo:	1.27
Nº Amostras Realizadas:	13
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Teor de Flúor (mg/l)

Teor Médio de Flúor	0.87
Valor Máximo:	1.26
Nº Amostras Realizadas:	13
Nº Amostras Fora dos Padrões:	5

Valor do pH

Valor do pH	7.58
Valor Máximo:	7.72
Nº Amostras Realizadas:	13
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Cor Aparente(UH)

Cor Aparente	8.63
Valor Máximo:	14.30
Nº Amostras Realizadas:	13
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Bacteriologia

Nº Amostras Realizadas de Coli Totais:	13
Nº Amostras Positivas de Coli Totais:	0
Nº Amostras Realizadas de Termotolerantes:	13
Nº Amostras Positivas de Termotolerantes:	0
Nº Amostras Realizadas de Heterotróficas:	13
Nº Amostras de Heterotróficas acima 500 UFC:	0