



**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - RIO  
NEGRINHO**

**Qualidade da Água - SisÁgua - Dados da REDE**

**Período de: 01/01/2010 a 31/01/2010**

**Cidade/Localidade: VOLTA GRANDE (REDE)**

**Cloro Residual Livre (mg/l)**

<b>Teor Médio de Cloro</b>	<b>1.10</b>
<b>Teor Mínimo:</b>	<b>0.70</b>
<b>Nº Amostras Realizadas:</b>	<b>32</b>
<b>Nº Amostras Fora dos Padrões:</b>	<b>0</b>

**Turbidez (UT)**

<b>Valor Médio de Turbidez</b>	<b>1.14</b>
<b>Valor Máximo:</b>	<b>5.50</b>
<b>Nº Amostras Realizadas:</b>	<b>32</b>
<b>Nº Amostras Fora dos Padrões:</b>	<b>1</b>

**Teor de Flúor (mg/l)**

<b>Teor Médio de Flúor</b>	<b>0.95</b>
<b>Valor Máximo:</b>	<b>1.37</b>
<b>Nº Amostras Realizadas:</b>	<b>32</b>
<b>Nº Amostras Fora dos Padrões:</b>	<b>0</b>

**Valor do pH**

<b>Valor do pH</b>	<b>7.45</b>
<b>Valor Máximo:</b>	<b>8.96</b>
<b>Nº Amostras Realizadas:</b>	<b>32</b>
<b>Nº Amostras Fora dos Padrões:</b>	<b>0</b>

## Cor Aparente(UH)

<b>Cor Aparente</b>	<b>4.27</b>
<b>Valor Máximo:</b>	<b>20.10</b>
<b>Nº Amostras Realizadas:</b>	<b>32</b>
<b>Nº Amostras Fora dos Padrões:</b>	<b>2</b>

## Bacteriologia

<b>Nº Amostras Realizadas de Coli Totais:</b>	<b>8</b>
<b>Nº Amostras Positivas de Coli Totais:</b>	<b>0</b>
<b>Nº Amostras Realizadas de Termotolerantes:</b>	<b>8</b>
<b>Nº Amostras Positivas de Termotolerantes:</b>	<b>0</b>
<b>Nº Amostras Realizadas de Heterotróficas:</b>	<b>3</b>
<b>Nº Amostras de Heterotróficas acima 500 UFC:</b>	<b>0</b>