



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

RIO NEGRINHO

Qualidade da Água - SisÁgua - Dados da REDE

Período de: 01/05/2010 a 31/05/2010

Cidade/Localidade: RIO NEGRINHO

Cloro Residual Livre (mg/l)

Teor Médio de Cloro	1.32
Teor Mínimo:	0.77
Nº Amostras Realizadas:	52
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Turbidez (UT)

Valor Médio de Turbidez	0.67
Valor Máximo:	9.47
Nº Amostras Realizadas:	52
Nº Amostras Fora dos Padrões:	1

Teor de Flúor (mg/l)

Teor Médio de Flúor	0.81
Valor Máximo:	1.13
Nº Amostras Realizadas:	43
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Valor do pH

Valor do pH	6.67
Valor Máximo:	7.54
Nº Amostras Realizadas:	52
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Cor Aparente(UH)

Cor Aparente	4.21
Valor Máximo:	38.20
Nº Amostras Realizadas:	52
Nº Amostras Fora dos Padrões:	1

Bacteriologia

Nº Amostras Realizadas de Coli Totais:	52
Nº Amostras Positivas de Coli Totais:	0
Nº Amostras Realizadas de Termotolerantes:	52
Nº Amostras Positivas de Termotolerantes:	0
Nº Amostras Realizadas de Heterotróficas:	52
Nº Amostras de Heterotróficas acima 500 UFC:	0