



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

RIO NEGRINHO

Qualidade da Água - SisÁgua - Dados da REDE

Período de: 01/05/2010 a 31/05/2010

Cidade/Localidade: COLÔNIA OLSEN (REDE)

Cloro Residual Livre (mg/l)

Teor Médio de Cloro	0.41
Teor Mínimo:	0.10
Nº Amostras Realizadas:	13
Nº Amostras Fora dos Padrões:	3

Turbidez (UT)

Valor Médio de Turbidez	1.72
Valor Máximo:	4.20
Nº Amostras Realizadas:	13
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Teor de Flúor (mg/l)

Teor Médio de Flúor	1.01
Valor Máximo:	1.40
Nº Amostras Realizadas:	13
Nº Amostras Fora dos Padrões:	3

Valor do pH

Valor do pH	8.03
Valor Máximo:	8.16
Nº Amostras Realizadas:	13
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Cor Aparente(UH)

Cor Aparente	6.95
Valor Máximo:	14.30
Nº Amostras Realizadas:	13
Nº Amostras Fora dos Padrões:	0

Bacteriologia

Nº Amostras Realizadas de Coli Totais:	13
Nº Amostras Positivas de Coli Totais:	0
Nº Amostras Realizadas de Termotolerantes:	13
Nº Amostras Positivas de Termotolerantes:	0
Nº Amostras Realizadas de Heterotróficas:	13
Nº Amostras de Heterotróficas acima 500 UFC:	0